

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DE L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE (ISTA) KHEMISSET

PROJET D'EXECUTION (PE)

ECHELLE
1/100

ELECTRICITE (EXTERNAT)

PLAN N°
1-04

MODIFICATIONS

























Date	Indice	Nature
05/07/2021	A	Document initial

VISA

Maître d'ouvrage	Architecte	Bureau de Contrôle	Entreprise
OFFPT			

EL INGENIERIE

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
41, LOT SALLAH EDDINE, APP. 2, TEMARA
E-MAIL : ELINGENIERIE@GMAIL.COM
FAX : 05 37 61 61 41
TEL : 05 37 61 07 92

LEGENDE			
	Hublot étanche à LED		Prise de courant normal & étanche 2x16A+T
	Panel rectangulaire 120x30 à LED		Prise de courant normal 2x16A+T (Existant)
	Panel carré 60x60 à LED		Prise de courant Triphasé
	Panel rond à LED		Prise télévision
	Applique mural étanche		Prise telephone
	Reglette lavabo		Prise informatique
	Projecteur étanche de 150w		Tableau électrique
	Interrupteur simple allumage		Tableau général de basse tension
	Interrupteur simple allumage étanche		Liaison équipotentielle 4 mm²
	Interrupteur double allumage		Sirène
	Interrupteur Va et Vient		Bloc autonome 60 Lumens 1H/(IP42)
	Bouton poussoir		Armoire informatique

