



B.E.T GAMASAAD

Gsm: 0661343988 Tel/Fax: 05 23 48 45 22

Email: gamasaad2014@gmail.com

Bd Hassan 2, N° 160, 3ème Etage, BENI MELLAL

ATELIERS DE TANNERIE RDC

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	41	0,072	1	2,95
Luminaire panel LED 30x30	17	0,05	1	0,85
Hublot mural	2	0,024	1	0,05
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	129	0,220	0,4	11,35
Prise de courant triphasée	258	0,650	0,4	67,08
PUISSANCE TOTALE (KW)				82,28
PUISSANCE TP1 (KW)				20,57
PUISSANCE TP2 (KW)				20,57
PUISSANCE TP3(KW)				20,57
PUISSANCE TP4 (KW)				20,57

ATELIERS DE TANNERIE 1er ETAGE

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	40	0,072	1	2,88
Luminaire panel LED 30x30	18	0,05	1	0,90
Hublot mural	2	0,024	1	0,05
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	118	0,220	0,4	10,38
Prise de courant triphasée	236	0,650	0,4	61,36
PUISSANCE TOTALE (KW)				75,57
PUISSANCE TP5 (KW)				18,89
PUISSANCE TP6 (KW)				18,89
PUISSANCE TP7 (KW)				18,89
PUISSANCE TP8 (KW)				18,89



B.E.T GAMASAAD
 Gsm: 0661343988 Tel/Fax: 05 23 48 45 22
 Email: gamasaad2014@gmail.com
 Bd Hassan 2, N° 160, 3ème Etage, BENI MELLAL

ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES RDC

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	112	0,072	1	8,06
Luminaire panel LED 30x30	16	0,05	1	0,80
Hublot mural	1	0,024	1	0,02
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	101	0,220	0,4	8,89
Prise de courant triphasée	202	0,650	0,4	52,52
PUISSANCE TOTALE (KW)				70,30
PUISSANCE TP9 (KW)				23,43
PUISSANCE TP10 (KW)				23,43
PUISSANCE TP11 (KW)				23,43

ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES 1er ETAGE

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	112	0,072	1	8,06
Luminaire panel LED 30x30	19	0,05	1	0,95
Hublot mural	1	0,024	1	0,02
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	111	0,220	0,4	9,77
Prise de courant triphasée	222	0,650	0,4	57,72
PUISSANCE TOTALE (KW)				76,53
PUISSANCE TP12 (KW)				25,51
PUISSANCE TP13 (KW)				25,51
PUISSANCE TP14 (KW)				25,51



B.E.T GAMASAAD
 Gsm: 0661343988 Tel/Fax: 05 23 48 45 22
 Email: gamasaad2014@gmail.com
 Bd Hassan 2, N° 160, 3ème Etage, BENI MELLAL

ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT RDC

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	21	0,072	1	1,51
Luminaire panel LED 30x30	11	0,05	1	0,55
Hublot mural	1	0,024	1	0,02
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	58	0,220	0,4	5,10
Prise de courant triphasée	116	0,650	0,4	30,16
PUISSANCE TOTALE (KW)				37,35
PUISSANCE TP15 (KW)				9,34
PUISSANCE TP16 (KW)				9,34
PUISSANCE TP17 (KW)				7,54
PUISSANCE TP18 (KW) (BLOC SANITAIRE)				9,34

ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT 1er ETAGE

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	12	0,072	1	0,86
Luminaire panel LED 30x30	10	0,05	1	0,50
Hublot mural	1	0,024	1	0,02
Hublot étanche		0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	63	0,220	0,4	5,54
Prise de courant triphasée	126	0,650	0,4	32,76
PUISSANCE TOTALE (KW)				39,69
PUISSANCE TP19 (KW)				9,92
PUISSANCE TP20 (KW)				9,92
PUISSANCE TP21 (KW)				9,92
PUISSANCE TP22 (KW)				9,92



B.E.T GAMASAAD
 Gsm: 0661343988 Tel/Fax: 05 23 48 45 22
 Email: gamasaad2014@gmail.com
 Bd Hassan 2, N° 160, 3ème Etage, BENI MELLAL

ATELIERS DE MAINTENANCE ET MENUISERIE ALUMINIUM

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60	46	0,072	1	3,31
Luminaire panel LED 30x30	9	0,05	1	0,45
Hublot mural	0	0,024	1	0,00
Hublot étanche	0	0,024	1	0,00
Prise de courant monophasée	83	0,220	0,4	7,30
Prise de courant triphasée	166	0,650	0,4	43,16
PUISSANCE TOTALE (KW)				54,23
PUISSANCE TP23 (KW)				27,11
PUISSANCE TP24 (KW)				27,11

ADMINISTRATION

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
Luminaire panel LED 60x60	12	0,072	1	0,86
Luminaire panel LED 30x30	22	0,05	1	1,10
Hublot mural	1	0,024	1	0,02
Hublot étanche	4	0,024	1	0,10
Prise de courant monophasée	48	0,220	0,4	4,22
PUISSANCE TOTALE (KW)				6,31
PUISSANCE TP25 (KW)				6,31

BLOC SANITAIRE

Désignation	Qté	Pce Unitaire (KW)	Ku	Pce Totale (kw)
Reglette étanche	3	0,04	1	0,12
Hublot mural	2	0,024	1	0,05
Hublot étanche	9	0,024	1	0,22
Prise de courant monophasée	3	0,220	0,4	0,26
PUISSANCE TOTALE TP18 (KW)				0,65
PUISSANCE TP25 (KW)				0,65