

IFMS RABAT

ETUDE

Société GENIE STRUCTURE
Responsable MOHAMED
Adresse 4 RUE IBNOU ESSOUFI



Code Postal
Ville CASABLANCA
Tél 0522 995 165
Courriel geniestructure@gmail.com

CLIENT

Société OFPPT
Responsable
Adresse

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

Société
Responsable
Adresse

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice	Date	Objet	Dessiné	Vérifié	Approuvé
A	16/07/2019	CONSTRUCTION DE IFMS RABAT	B.MOHAMED	A.ELADOUZI	

Indice : A	Avancement	Non défini
------------	------------	------------

Date : 16/07/2019

Poste :

Avis Technique 15L-601

AFFAIRE:

PLAN:




Folio

$$\frac{1}{3}$$



GénieStructure
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Liste de folios

Avis Technique 15L-601		
AFFAIRE:		Folio
PLAN:		<div style="text-align: center;"> 2 / 3 </div>

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
AGBT		1787,6 A	1,00	0,99	827,4 A	1443 A	616 A	42,67 %
TGBT	TGBT	1787,6 A	0,60	0,99	827,4 A	956 A	129 A	13,47 %
TPE1		235,4 A	1,00	0,83	33,6 A	40 A	6 A	15,31 %
TPE2		21,4 A	1,00	0,89	7,4 A	9 A	2 A	17,95 %
TPE3		225,6 A	1,00	0,83	33,2 A	36 A	3 A	8,03 %
TPE4		217,1 A	1,00	0,80	217,1 A	235 A	17 A	7,43 %
TPE 5		41,5 A	1,00	0,80	41,5 A	45 A	4 A	8,07 %
TPE 6		74,4 A	1,00	0,84	12,5 A	23 A	10 A	44,59 %
TPE7		41,5 A	1,00	0,86	7,4 A	13 A	5 A	41,11 %
TPE8		39,1 A	0,90	0,86	6,5 A	7 A	1 A	12,16 %
TPE9		16,2 A	1,00	0,82	2,1 A	2 A	0 A	0,73 %
TPE10		63,8 A	1,00	0,86	13,4 A	18 A	5 A	25,69 %
TPE11		69,1 A	1,00	0,81	18,7 A	22 A	3 A	13,55 %
TPE12		90,5 A	1,00	0,82	17,2 A	22 A	4 A	20,72 %
TPE13		64,2 A	1,00	0,83	17,9 A	19 A	1 A	3,87 %
TPE14		423,7 A	1,00	0,86	334,3 A	397 A	63 A	15,79 %
TPE15		1,3 A	1,00	0,92	1,3 A	2 A	0 A	26,95 %
TPE1.1		115,0 A	1,00	0,83	16,4 A	18 A	2 A	9,04 %
TPE3.1		120,2 A	1,00	0,82	16,9 A	20 A	3 A	14,63 %
TPE6.1		20,6 A	1,00	0,85	3,7 A	5 A	1 A	27,92 %
TPE6.2		33,3 A	1,00	0,83	5,1 A	10 A	5 A	48,44 %
TPE6.2.1		12,8 A	1,00	0,80	1,5 A	4 A	3 A	64,48 %
TPE7.1		13,9 A	1,00	0,86	2,4 A	4 A	1 A	34,57 %
TPE7.2		13,9 A	1,00	0,86	2,6 A	4 A	1 A	27,51 %
TPE10.1		20,8 A	1,00	0,85	4,1 A	5 A	1 A	24,55 %
TPE10.2		20,8 A	1,00	0,86	3,7 A	3 A	0 A	0,00 %
TPE12.1		18,6 A	1,00	0,82	4,1 A	5 A	1 A	24,81 %
TPE12.2		59,9 A	1,00	0,82	11,6 A	12 A	1 A	4,29 %
TPE13.1		27,3 A	0,60	0,84	5,5 A	6 A	0 A	6,84 %
TPE14.1		62,5 A	1,00	0,80	62,5 A	67 A	4 A	6,32 %
TPE14.2		49,4 A	1,00	0,81	49,4 A	67 A	17 A	26,06 %
TPE14.3		36,3 A	1,00	0,80	10,9 A	11 A	0 A	0,00 %
TPE14.4		54,4 A	0,80	0,80	8,5 A	16 A	8 A	47,71 %
TPE14.5		93,9 A	0,70	0,98	72,6 A	87 A	14 A	16,12 %



IFMS RABAT

Bilan de puissance

A	CONSTRUCTION DE IFMS RABAT
Ind.	MODIFICATIONS
Date :	16/07/2019
Norme :	C1510015

Avis Technique 15L-601



AFFAIRE:

PLAN:

Folio
3
3