

ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE LA Région de Casablanca - Settat
PREFECTURE DE NOUACEUR
COMMUNE URBAINE DE NOUACEUR

PROJET:
PROJET DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE
DANS LES METIERS DE L'INDUSTRIE
T.F : 5875/47

Maître d'ouvrage : OFPPT

Maître d'oeuvre : OFFICE OF YOUNG ARCHITECTURE
Mohamed Amine SADOUNI Architecte (D.E.N.A-P.F)

BUREAU DE CONTROLE : TECHNITAS

Date	26/01/2021	Verifié par	Mr AZOUAGH.N
Réf N°		Dessiné par	Mme BERRADA.M
Phase	D.C.E	Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	EL 01

TITRE DU DESSIN

PLAN ELECTRIFICATION
RDC

Date	Indice	Modifications

L'ENTREPRENEUR: devra vérifier avant l'exécution;toutes côtes ainsi que la conformité des plans de béton armé avec ceux de l'architecte

SIGNATURE ET CACHET

SémioStructure
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
04 Rue Henri Scott Appt.4
Maârif-CASABLANCA
Tel : 05/22-99-51-65
Fax : 05/22-23-32-58

LEGENDE ELECTRICITE

	Regard BT 0.6x0.6x1 m
	Canalisation buse Ø 150
	Chemin de câble
	Tableau électrique
	Mise à la terre devra être raccordée à une barrette de mesure ou borne principale de mesure d'une section de :28 mm² en cuivre nu, en boucle à fond de fouille à au moins de 60 cm de profondeur en périphérie des fondations de bâtiment
	Mise à la terre devra être raccordée à une barrette de mesure ou borne principale de mesure d'une section de :28 mm² en cuivre nu, en boucle lié au fer des fondations de bâtiment
	Liaison équipotentielle de la terre des masses par câble 2.5mm² en cuivre protégé, ou par câble en cuivre 4 mm² isolé en ICD 6-E Ø 16 mm