






ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE LA Région de Casablanca - Settat
PREFECTURE DE NOUACEUR
COMMUNE URBAINE DE NOUACEUR

PROJET: PROJET DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE DANS LES METIERS DE L'INDUSTRIE			
T.F : 5875/47			
Maître d'ouvrage :		ORPPT	
Maître d'oeuvre :		OFFICE OF YOUNG ARCHITECTURE Mohamed Amine SADOUNI Architecte (D.E.N.A-P.P)	
BUREAU DE CONTROLE :		TECHNITAS	
Date	26/01/2021	Verifié par	Mr AZOUAGH.N
Réf N°		Dessiné par	Mme Y.M
Phase	D.C.E	Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	CV 01
TITRE DU DESSIN			

PLAN CLIMATISATION - VMC - RDCH

Date	Indice	Modifications
L'ENTREPRENEUR: devra vérifier avant l'exécution toutes cotes ainsi que la conformité des plans de BET avec ceux de l'architecte.		
		SIGNATURE ET CACHET

CARACTERISTIQUES DES RIA :			
POSTE	RIA	Long. (m)	Press. stat. (Pa)
DN 19	30	0,5	0,30 MPa
DN 25	55	0,92	0,35 MPa
DN 40	120	2	0,45 MPa
DIAMETRE DES CANALISATIONS :			
DIAMETRE DES CANALISATIONS	DN 19	DN 25	DN 40
40	N(RIA)≤8	N(RIA)≤2	-
50	N(RIA)≤8	N(RIA)≤4	N(RIA)≤2
65	N(RIA)≤24	N(RIA)≤12	N(RIA)≤6
80	N(RIA)≤24	N(RIA)≤12	N(RIA)≤6
LEGENDE			
○ TUBE ACIER GALVANISE			
■ RIA DN 25			
■ EXTINCTEUR			
Schémas graphiques de RIA			
GARANTEE DE PERFORATION			
CHANGEMENTS DE MALLAGES			

LEGENDE	
	UNITE INTERIEUR SPLIT MURAL
	UNITE EXTERIEUR
	LIAISON FRIGORIFIQUE
	CONDENSAT

