مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Le 02/12/2021 à 15h00

Compte rendu de la réunion d'information relative à l'appel d'offre n°281/2021 : REALISATION D'UN POSTE DE LIVRAISON ET D'UN POSTE DE TRANSFORMATION A L'ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

Etaient présents :

M. NOURDDIN MAKKIOUI	FRETEL (voir liste de présence ci jointe)
M.DKABLI AHMED	PETRADIS (voir liste de présence ci jointe)
M.BENTALEB ABDELKEBIR	FIABETECH (voir liste de présence ci jointe)
M.HALABI MOHAMED	SEVOLTA (voir liste de présence ci jointe)

Il a été discuté et rappelé les critères d'admission des concurrents au vu des exigences relatives aux certificats de qualification et classification ainsi que les attestations de références demandées dans le dossier technique et prévues dans les articles 7 et 20 du règlement de consultation relatif à l'appel d'offre n°281/2021.

Il a été rappelé séance tenante les critères d'évaluation des offres techniques des concurrents selon les exigences du règlement de consultation relatif à l'appel d'offre précité.

Il a été rappelé aussi les dispositions de l'article 6 du CCAF concernant la connaissance du dossier.

Les questions suivantes ont été posées par les entreprises :

Question 1 : Est-ce qu'il ne faut pas prévoir une cellule de protection pour le transformateur abaisseur 100 KVA ?
Réponse 1 : Oui, c'est prévu au niveau du prix numéro10 : cellule protection transformateur.

Question 2 : Est-ce que la quantité du prix numéro 22 est suffisante, ne faut-il pas prévoir 2 unités?
Réponse 2 : Oui, la quantité mentionnée au niveau du bordereau des prix est suffisante.

Question 3 : Est qu'on ne doit pas prévoir au niveau du prix numéro 29 une batterie de condensateur 25 Kvar au lieu de 7.5 Kvar ?
Réponse 3 : Oui, un avis rectificatif sera publié incessamment.

Question 4 : Est-ce que l'installation est en boucle
Réponse 4 : Oui, comme mentionné au niveau du descriptif des prix.

Question 5 : Au niveau du prix numéro 1, la dimension du câble 70 n'existe pas trop sur le marché, faut il peut être prévoir le diamètre 150 ?
Réponse 5 : Le diamètre au niveau du descriptif des ouvrages prix1 est exigé par REDAL.

Mohamed SANSSITE

Directeur du Patrimoine