

## SCHEMA UNIFILAIRE : TE E SALLE DE PRIERE - NOUVEAU BLOC SANITAIRE

	N° du circuit	Nombre recepteur	Puissance recepteur (W)	Type de commande	Section (mm <sup>2</sup> )	Puissance totale (W)	Calibre du Disj. (A)	Abouissant ou
								Destination
	E1	2	75	DA	3x1,5	150	Ph+N-10A	SALLE DE PRIERE
	E2	2	75	DA	3x1,5	150	Ph+N-10A	SALLE DE PRIERE
	E3	6	75	DSA	3x1,5	450	Ph+N-10A	SANITAIRE FILLES
	E4	8	75	VV	3x1,5	600	Ph+N-10A	SANITAIRE GARCONS
	E5	9	75	VV	3x1,5	675	Ph+N-10A	ALLEE PERIPHERIQUE
	RES							
	P1	3	250		3x2,5	300	Ph+N-16A	SALLE DE PRIERE
	RES							RES
	RES							RES
PUISSANCE TOTAL NORMALE						2,33	(KW)	