

<p align="center">ROJET D'AMENAGEMENT DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE EL KARIA</p>		<p align="right">FOLI09</p>
--	--	-----------------------------

SCHEMA UNIFILAIRE : TED - ATELIERS

	Rep	Désignation	Courbe	Pui en W	S CABLE	Calibre en (A)
<p>Disj 4x(30/60A) 500 ma</p> <p>CABLE RO2V 4x50mm²+T</p> <p>Alimentation TE1D</p> <p>Alimentation TE2D</p> <p>RES</p>		Alimentation TE1D	C	12980	4x50+T	4x40
		Alimentation TE2D	C	9080	4x50+T	4x40
		Alimentation TE3 D	C	2830	4x16+T	4x40
		RES				4x40
				24,89 KW		