

PROJET

CONSTRUCTION DE L'ISTA RISSANI

Maître d'Ouvrage

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (OFPPT)

Maîtrise d'oeuvre

SAMIRA YASMINE
(SAMIRA YASMINE ARCHITECTE URBANISTE D.E..N.A)

















PLANS D'EXECUTION




Plans de détection, protection incendie

PHASE	EMETTEUR	LOT	ZONE	SOUS-ZONE	NIVEAU	TYPE	N°	IND
PE	CAP	INC	TTZ	TTSZ	TTN	TTT	004	B

Date d'édition: 23- 09- 2019	 Bureau d'études Techniques Complexe Habitat 40 - 340 13 Tunis Cedex 4 - Tunisie Tél : 00212 5 24 31 08 27 - Fax : 00212 5 24 31 08 54 cap@engt.com	Echelle: 1/100
Date de modification: 14 - 10- 2019		

Légende

	Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	Extincteur à CO2 de 5Kg
	Extincteur à eau pulvérisée de 6 L
	Extincteur à poudre ABC de 9Kg
	Extincteur à poudre ABC de 6Kg
	Robinet incendie armé DN25
	Diffuseur sonore type 1
	Détecteur de fumée
	Poteau incendie DN100
	Détecteur thermo vélocimétrique
	Declencheur manuel double action
	Vanne d'isolement
	Cable CR1 - 1 paire 9/10 ème
	Cable CR2 - 1 paire 9/10 ème
	Cable CR1 (2*1.5 mm)
	Exutoire de 1m²



VUE EN PLAN ADMINISTRATION